


3. Falnézet



- ruhaakasztó ajtóra szerelve, 120 cm magasságban
- "U" alakú ajtókilincs WC-zárral, segélyhívás esetén érmével vagy csavarhúzóval kívülről is nyitható kivitelben
- villanykapcsoló 1,10 m magasságban kilincs felőli oldalon, áramvédett kivitelben
- meleglevegős kézzsárító, pl: E85 (25*30*15,4 cm) és hajszárító, alja 120 cm magasságban
- kontrasztos kerámia sor
- ajtóbehúzó fogantyú 60-70 cm egyenes, vagy 60-80 cm ferde magasságban, pl: THM45
- 60*55 cm-es, konkáv peremkialakítású, térdszabad mosdó (hátra húzott vagy falba épített szifon), 85 cm magasságban. Keverőkaros csapterleppel, thermosttikus melegvíz keverőszelp beépítésvel. Maximális beállítandó hőfok 38 °C
- mosdó mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 85 cm, pl TH600L
- szemetestároló, tető nélküli kivitelben
- kontrasztos kerámia sor

Burkolatosztás

festett felület
(fehér vagy pasztel szín)


kerámia (világos színű)

kerámiasor (sötét színű)

kerámia (világos színű)

kerámiasor (sötét színű)

4. Falnézet



- WC csésze mellett L alakú fix kapaszkodó, vízszintes szára 75 cm-es magasságban, függőleges szára 70-80 cm-re a hátsó faltól, pl: THMASL (60*30 cm)
- Körzsinóros segélyhívó wc mellett falra szerelve, 110 cm magasságban, 30 cm magasságig lelógó kezelővel; megkülönböztetett színezéssel és Braille felirattal, áramvédett kivitelben. A jelzés állandó felügyeletű helyen (recepció) és külső oldalon az ajtó felett is jelez segélyhívás esetén; fény és hangjelzéssel
- kontrasztos kerámia sor
- akadálymentes öblítés nyomógombja, fehér színben
- WC csésze mellett 80 cm hosszú felhajtható kapaszkodó, 75 cm-es magasságban, pl: TH840
- kapaszkodóra szerelt nyitott WC-papír tartó
- speciális kiállású padlón álló WC-csésze, ülési magasság 46-48 cm. Az öblítést akadálymentesen kell megoldani a Wc oldalfalán a kapaszkodó függőleges szára alatt, pl: GORMEX 5956
- WC-kefe tartó, a fogója 45-50 cm magasságban pl: BS686
- kontrasztos kerámia sor

Méretetek a helyszínen ellenőrizendők !

BERUHÁZÓ: Vállaj Község Önkormányzata 4351 Vállaj, Szabadság tér 6.		REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK:	
TERVEZŐ: CÍVIS KOMPLEX MÉRNÖK KFT. 4030 Debrecen, Gizella utca 13/D.		 GORTKA ISTVÁN okleveles építészmérnök E-09-0486	
TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00061 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Vállajon és Tiborszálláson ORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÉPÍTÉSE 4351 Vállaj, Temető utca 8.; hrsz: 2 Kiviteli terv (Vállaji projektelelem)		mobil 30/430-4293 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 II/6	
TERVRÉSZ: Akment. wc 3.-4. falnézet	LÉPTÉK: M 1:25	DÁTUM: 2018.02.	T.SZ.: AKM-02.3